



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312308000056

委 托 人 人民电器集团防爆电器有限公司
 地 址 浙江省乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)
 生 产 者 人民电器集团防爆电器有限公司
 地 址 浙江省乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)
 生 产 企 业 人民电器集团防爆电器有限公司
 生 产 地 址 浙江省乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)
 产 品 名 称 防爆插销
 型 号 规 格 BCX53-30 AC380V/220V 32A
 防 爆 标 志 Ex d IIC T6 Gb, Ex tD A21 IP65 T80°C
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.3-2010,
 GB12476.1-2013, GB12476.5-2013

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEC-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 09 月 04 日

有效期至 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnec.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0007891



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312308000056

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- BCX53-30 32A, BCX53-30 16A

工作电压: AC380V/220V

防爆标志: Ex d IIC T6 Gb, Ex tD A21 IP65 T80°C

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008X0218

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 09 月 04 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com