



50

防爆合格证

(编号: 81409169)

Ex

| | | | |
|------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 单位名称 | 人民电器集团防爆电器有限公司 | | |
| 地 址 | 乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内) | | |
| 型号规格 | BAJ | AC220V 85W 6000mAh 12V | |
| 产品名称 | 防爆应急装置 | 防爆标志 | Ex d II C T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T85 °C |
| 产品标准 | Q/RM 283-2014 | 图样编号 | 2RM.514.1001 |
| 备 注 | | | |

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的 设备

GB12476.1—2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分 通用要求

GB12476.5—2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”

特发此证。

本证有效期至: 2020年6月17日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2015年6月18日

