



(2015)国认监认字(348)号



2015002873Z

试验合格证书

No: CNCE/T-15247

(试验报告编号: DY151476)

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 干式变压器

样品型号: SCB11-1000/10

样品序号: 201507006

试验项目: 例行试验、型式试验、特殊试验。

试验依据: GB 1094.1-2013、GB 1094.3-2003、GB 1094.5-2008、
GB/T 1094.10-2003、GB 1094.11-2007、GB/T 10228-2008、
委托技术要求。

试验结论: 干式变压器(型号: SCB11-1000/10)例行试验、型式试验、
特殊试验的试验结果符合试验依据和委托技术要求, 样品上述
试验合格。

发证日期: 2015年09月29日

批

准:

林志力



国家中低压输配电设备质量监督检验中心

证书查询网址: www.cnce.asia