



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302696416

## 认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产者名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

## 产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR6-400; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 225A、250A、315A、350A、400A;  
Ue: AC400V/660V; AC400V: Ie: 225A、250A、315A、350A、400A; AC660V:  
Ie: 225A、250A、315A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

