



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305682593

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

按钮开关

LA19-11,LA19-11D,LA19-11J,LA19-11DJ; $U_i:380V$,
 $U_{imp}:2.5kV$;AC-15: $U_e/I_e:380V/0.79A$; DC-13: $U_e/I_e:220V/0.27A$;I_{th}:5A; 防护等
级:IP55(板前部分),安装孔径: $\Phi 25mm$.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

