

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980301007547

人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：人民电器集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备
产品名称：低压无功补偿柜（低压成套无功功率补偿装置）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 15576-2020
生产企业名称：人民电器集团有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人：包志舟
电话：0577-62730733
电子邮箱：77003078@qq.com
指定签字人：陈前中

自我声明时间：2022-03-29
自我声明地点：浙江乐清

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980301007547

产品系列、型号、规格:

产品型号: GGJ; 额定工作电压(U_e): 400V; 额定绝缘电压(U_i): 690V; 额定电流(I_n): 481A ~ 68.7A; 额定短时耐受电流(I_{cw}): 15kA; 额定总容量(Q_c): 420kvar ~ 60kvar; 外壳防护等级: IP41; 补偿相数: 混合补偿装置(单相、三相混合补偿); 控制投切电容器的元件类型: 复合开关; 户内型; 频率: 50Hz

联系人: 包志舟
电话: 0577-62730733
电子邮箱: 77003078@qq.com
指定签字人: 陈前中

自我声明时间: 2022-03-29

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。