



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696428

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB5-100、RDB5-100R; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230/400V(1P), 400V(2P、3P、4P); 适用频率: 50Hz; I_n : 63A、80A、100A; 瞬时脱扣类型: C 型; $I_{cs}=I_{cn}=6000A$;
极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)。

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

