



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696351

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB5-80; 额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 6kV; 额定绝缘电压 (U_i): 500V; 额定工作电压 (U_e): AC230V/400V (1P), AC400V (2P、3P、4P); 额定电流 (I_n): 63A、80A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; 运行短路能力 (I_{cs}): 6000A; 单极额定接通和分断能力 (I_{cn1}): 6000A; 额定短路能力 (I_{cn}): 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

