



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696788

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDB5LE-40Y; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V; 适用频率: 50Hz; I_n : 6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32A、40 A; 瞬时脱扣类型: C 型; 30mA /AC 型, 电子式; $I_{cs}=I_{cn}=4500A$; 电子式; $I_{\Delta m}=500A$; 极数: 2P (一个保护极, N 极可开闭)。

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

