



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695208

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
剩余电流动作断路器  
RDB5LE-63、RDB5LE-63R、RDB5LE-63S；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695208

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDB5LE-63、RDB5LE-63R、RDB5LE-63S；  $U_{imp}$ ：6kV；  $U_i$ ：690V；  $U_e$ ：  
AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P)；  $I_n$ ：6A、10A、16A、20A、25A、  
32A、40A、50A、63A；  $I_{\Delta n}$ ：30mA、50mA、100mA； 瞬时脱扣类型：C、D 型；  
额定剩余动作类型：AC 型、A 型，电子式；  $I_{\Delta m}$ ：2000A；  $I_{cs}$ ：RDB5LE-63：  
6000A，RDB5LE-63R：6000A，RDB5LE-63S：4500A；  $I_{cn}$ ：RDB5LE-63：6000A，  
RDB5LE-63R：6000A，RDB5LE-63S：4500A； 1P+N(1 个保护极，N 极常通)、  
2P、3P、3P+N(3 个保护极，N 极常通)、4P； 2P、3P、4P：适用于隔离用； 1P+N、  
3P+N 不适用于隔离用； 适用频率：50Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司