



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696479

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-63B; Uimp: 6kV; Ui: 400V; Ue: AC230V (1P+N、2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); In: 6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32A、40 A、50 A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; I Δ n: 30mA、50mA/B 型, 电子式; I Δ m: 2kA; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N (3 个保护极, N 极常通)、4P; 1P+N、3P+N: 不适用于隔离, 2P、3P、4P: 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008; GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

