



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696794

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDBXLE-40; 额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV; 额定绝缘电压(Ui): 400V; 额定工作电压(Ue): AC230V; 额定电流(In): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; IΔ n: 10mA、30mA; 额定剩余动作类型: AC 型, IΔ m: 2000A; Ics=Icn: 4500A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极常通)

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

