



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695701

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC5-40,RDC5-50,RDC5-65,RDC5-40N,RDC5-50N,RDC5-65N;详细参数及型号解
释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695701

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDC5-40,RDC5-50,RDC5-65,RDC5-40N,RDC5-50N,RDC5-65N
Uimp:8kV; Ui:690V;
Ith:RDC5-40,RDC5-40N:50A;RDC5-50,RDC5-50N:60A;RDC5-65,RDC5-65N:80A;
AC-3:
Ue/le: RDC5-40,RDC5-40N:AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A;
RDC5-50,RDC5-50N:AC380V/400V/50A,AC660V/690V/39A;
RDC5-65,RDC5-65N:AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A;
AC-4:
Ue/le: RDC5-40,RDC5-40N:AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A;
RDC5-50,RDC5-50N:AC380V/400V/24A,AC660V/690V/12A;
RDC5-65,RDC5-65N:AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A;
使 用 类 别 : AC-3,AC-4;
Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC127V,AC220V/230V,AC240V,AC380V/400V
,AC415V,AC440V,50Hz;
极数: 3P;
配用的辅助触头:(本体)
1NO、1NC
Ith:10A;
AC-15:Ue/le:AC380V/0.95A;
DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司