



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302696793

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000、RDH5(HGL)-1250、RDH5(HGL)-1600；额定冲击耐受电压 (Uimp)：8kV；额定绝缘电压 (Ui)：800V；约定发热电流 (Ith)：RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000 Ith=1000A, RDH5(HGL)-1250 Ith=1250A, RDH5(HGL)-1600 Ith=1600A；额定工作电压 (Ue)：AC400V；额定电流 (Ie)：800A、1000A、1250A、1600A；额定短时耐受电流 (Icw) 和时间：50kA/1s；额定短路接通能力 (Icm) (峰值)：105kA；使用类别：AC-23B；极数：3P、4P。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

