



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673123

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM1E-250M、RDM1E-250H Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 250A (100A~250A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 35 kA (M 型), 50 kA (H 型); Icu: 50 kA (M 型), 85 kA (H 型); Icw: 5kA/1s; 选择性类别: B 类; 频率: 50Hz; 极数: 3P、4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; Ue/Ie: AC-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 30 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673123

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司