



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696349

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM32LE-125L/Y、RDM32LE-125M/Y、RDM32LE-125H/Y；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696349

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM32LE-125L/Y、RDM32LE-125M/Y、RDM32LE-125H/Y；
Ue: AC400V; U_i: 1000V; U_{imp}: 8kV;
In: 125A(Ir1=50A/63A/80A/100A/125A 可调);
过电流脱扣器类型：电子式；
I Δ n: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA 分级调节；
额定剩余动作类型：AC 型；漏电脱扣器类型：电子式；延时型/非延时型可调；
RDM32LE-125L/Y: Ics: 25kA; Icu: 35kA;
RDM32LE-125M/Y: Ics: 35kA; Icu: 50kA;
RDM32LE-125H/Y: Ics: 50kA; Icu: 85kA; I Δ m: 21.25kA;
选择性类别：A；
极数：3P+N(三个保护极，N 极不可开闭)；不适用于隔离；
自动重合闸时间：20s~60s；TD 型；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司