



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695696

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM3L-125；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695696

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM3L-125; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(2P), AC400V(3P、4P);
In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱
扣器类型: 热磁式; Ics: 25kA; Icu: 35kA; I Δ n:
30mA/50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/任选三档分级 调节/AC 型;
漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m: 8.75kA; 选择性类别: A; 极数: 2P、3P、3P+N(N
极常通)、4P(N 极可开闭); 2P、3P、4P: 适用于隔离用; 3P+N: 不适用于隔离
用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司