



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695883

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-250S、RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、
RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR；详细参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695883

证书附页：第 1 页 共 2 页

RDM5-250S、RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、RDM5-250MRRDM5-250HR:Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue:AC400V(2P)、AC400V/690V(3P、4P);In:100A125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A:过电流脱扣器类型:热磁式:AC400V(2P):L型:ICS:35kA,ICu:50kA:M型:IS:50KA,ICu:70kA:AC400V(3P、4P):S型:Ics:18kA,Icu:25kA:L型:Ics:35kA,Icu:50kA:M型:Ics:50kA,Icu:70kA:H型:ICS:70kA,ICU:100kA:AC690V(3P、4P):L型:IS:10kA,Icu:20kA:M型:Ics:12kA,Icu:20kA;H型:Ics:15kA,Icu:30k;选择性类别:A:极数:2P(L型、M型),3P,4P(N极可开闭):适用于隔离用:配用的辅助触头:1NO1NC:Ith:3A,AC-15:400V/0.4A,DC-13:220V/0.15A配用的报警触头:1NO1NC:Ith:3A,AC-15:400V/0.4A,DC-13:220V/0.15A

型号的解释:

RD M 5 - 250 □ R / □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) 企业代号 | (2) 塑料外壳式断路器 |
| (3) 设计代号 | (4) 壳架等级额定电流(A) |
| (5) 分断能力级别 | (6) 无代号:普通产品;R:项目专用 |
| (7) 极数:2—二极,3—三极,4—四极 | (8) 脱扣器方式及附件代号:(见表2) |

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695883

证书附页：第 2 页 共 2 页

表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器+辅助触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器	四组辅助触头
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360
附件名称	二组辅助触头+欠电压脱扣器	分励脱扣器+报警触头	二组辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+报警触头	分励脱扣器+辅助触头+报警触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器+报警触头	四组辅助触头+报警触头	二组辅助触头+欠电压脱扣器+报警触头
复式脱扣器	370	318	328	338	348	358	368	378

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司