



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696803

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5E-100M、RDM5E-100F、RDM5E-100H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696803

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5E-100M、RDM5E-100F、RDM5E-100H

Ui:1000V; Uimp:8kV; Ue:AC400V/690V; 过电流脱扣器类型: 电子式;

In: 63A(25-63A)可调,100A(40-100A)可调;

Ics: AC400V:35kA(M 型)、50kA(F 型)、55kA(H 型); AC690V:10kA;

Icu: AC400V:50kA(M 型)、50kA(F 型)、80kA(H 型); AC690V:20kA;

Icw=1.5kA/1s

选择性类别:A 类;频率: 50Hz;极数:3P, 具有隔离功能。

配用的辅助触头: 1NO1NC;Ui:400V ; Uimp:4kV ; Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A,

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 Us: AC230V, AC400V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司