



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695553

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5L-100L、RDM5L-100M、RDM5L-125L、RDM5L-125M；详见附页。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695553

证书附页：第 1 页 共 2 页

RDM5L-100L、RDM5L-100M、RDM5L-125L、RDM5L-125M
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue:AC230V(2P)、AC400V (3P、4P (3 个保护极、N 极可开闭));
过电流脱扣器类型: 热磁式;
选择性类别: A;
In: RDM5L-100L、RDM5L-100M: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;
RDM5L-125L、RDM5L-125M: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;
额定剩余动作电流 ($I_{\Delta n}$): 30mA (仅非延时型) /50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级可调) (非延时型、延时型);
额定剩余动作类型: A 型或 AC 型;
漏电脱扣器类型: 电子式;
剩余接通和分断能力 ($I_{\Delta m}$): 25% I_{cu}
 I_{cs} : 25kA(RDM5L-100L、RDM5L-125L)、35kA(RDM5L-100M、RDM5L-125M);
 I_{cu} : 35kA(RDM5L-100L、RDM5L-125L)、50kA(RDM5L-100M、RDM5L-125M);
极数:2P、3P、4P (3 个保护级, N 极可开闭),
具有隔离功能
配用的辅助触头, 报警触头:
2NO2NC;Ui:400V; Uimp:4kV; Ith:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A, DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695553

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

RDM 5 L □ - □ □ R/□ □ □

附件代号(见表)

脱扣器方式：2-仅磁保护 3-热磁保护

极数：2-二极，3-三板，4-四极

无代号：普通产品； R：项目专用

额定短路分断能力级别（L型、M型）

壳架等级额定电流（A）

是否有直流分量：EV/A型 无：AC型

剩余电流保护

塑壳断路器

设计代号

企业代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器+辅助触头	励脱扣器+欠压脱扣器	二组辅助触头
代号	00	08	10	20	30	40	50	60
附件名称	辅助触头+欠电压脱扣器	分励脱扣器+报警触头	辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+报警触头	分励脱扣器+辅助触头+报警触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器+报警触头	二组辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+辅助触头+报警触头
代号	70	18	28	38	48	58	68	78

注：2P无附件，3P仅有00、08、10、20、30、28

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司