



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695880

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5Z-125/L、RDM5Z-125/M、RDM5Z-125/H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695880

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5Z-125/L、RDM5Z-125/M、RDM5Z-125/H； U_e : AC400V； U_i : 1000V；
 U_{imp} : 8kV； I_n : 125A(0.4~1.0 I_n 可调)； 过电流脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta n}$:
50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA 分级调节； 额定剩余动作类型：AC
型； 剩余电流脱扣器的类型：电子式； 延时型可调； RDM5Z-125/L: I_{cs} : 25kA；
 I_{cu} : 35kA； RDM5Z-125/M: I_{cs} : 35kA； I_{cu} : 50kA； RDM5Z-125/H: I_{cs} :
42kA； I_{cu} : 65kA； $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ； 选择性类别：A； 极数：3P+N(带有三个
保护极, N 极不可开闭)； 不适用于隔离； 自动重合闸时间：20s~60s； TD 型； 配
用的辅助触头：1NO1NC； I_{th} : 3A； AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.4A； DC-13:
 U_e/I_e : DC220V/0.15A；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司