



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696813

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
双电源自动转换开关

RDQH5Y-125 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV; 控制回路额定冲击耐受电压(Uimp): 2.5kV;
额定绝缘电压(Ui):800V; 控制回路额定绝缘电压(Ui):690V; 约定发热电流(Ith):50A、63A、
80A、100A、125A; 额定工作电压(Ue):AC400V; 额定工作电流(Ie):50A、63A、80A、
100A、125A; 使用类别:AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm)(峰值):52.5kA; 额定短路
分断能力(Icn):25kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月24日 有效期至:2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

