



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2858049
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5LE-63W

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: RDB5LE-63W	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
数量: 66	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
收样日期: 2019-10-21	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
完成日期: 2019-12-13	生产企业: 浙江人民电器有限公司
样品来源: 企业送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-63W Ue: AC230V; In: 40A、50A、63A; C型特性; IΔn: 30mA (仅一般型)、50mA; AC型; 电子式; IΔm=2000A; Ics=Icn=6000A; 极数: 2P (带一个保护极, N极可开闭)	
主检: 冯丽萍 签名: 日期: 2019-12-18	 浙江省机电产品质量检测所 2019年12月20日 (1)
审核: 高云燕 签名: 日期: 2019-12-19	
签发: 杜量 签名: 日期: 2019-12-20	
备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;	