



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994628

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型号: HR5-630/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



- 1. 标准换版
- 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4809-S;
- 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4. CCC 证书编号: 2002010302013343;
- 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 熔断器式隔离开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: HR5-630/3	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 1台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-24	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-10-31	

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR5-630/3

Ui:690V; Uimp:12kV;

Ue:AC380V/AC-23B, AC660V/AC-22B;

Ith: 630A;

Ie: 630A;

Iq:50kA;

极数:3P.

主检: 鲁建平 签字: 日期: 2018-11-12

审核: 陆维导 签字: 日期: 2018-11-12

签发: 张洁 签字: 日期: 2018-11-12



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017

- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4809-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010302013343;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。