



210020349109



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1177

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2024CQC107502-1164951  
(任务编号)

产品名称：控制与保护开关电器

型 号：RDCPS-63

检测机构：山东省产品质量检验研究院  
(国家节能产品质量检验检测中心、  
国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



## 安全型式试验报告

申请编号：V2024CQC107502-1164951

(任务编号)

产品名称：控制与保护开关电器

型号规格：RDCPS-63

商 标：PEOPLE

样品数量：1台

样品生产序号：/

收样日期：2024-03-05

样品来源：送样

抽样通知书编号：/

委托人：人民电器集团有限公司

委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园）

生产者：人民电器集团有限公司

生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园）

生产企业：浙江人民电器有限公司

生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

试验依据标准：GB/T14048.9-2008《低压开关设备和控制设备 第6-2部分：多功能电器(设备)控制与保护开关电器(设备)(CPS)》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDCPS-63；Ue：AC400V；Uimp：6kV；Ui：690V；Ie=Ith：1A、3A、6A、10A、16A、25A、32A、40A、45A、50A、63A；Ics：L：9kA，C：12kA；使用类别：AC-44；极数：3P。

主检：徐相玉 签名：徐相玉 日期：2024-03-13

审核：杜红亮 签名：杜红亮 日期：2024-03-14

签发：郭凤诚 签名：郭凤诚 日期：2024-03-14

山东省产品质量检验研究院  
2024年3月14日

备注

变更内容	变更前	变更后
产品型号变更	RDCPS(KBO)-63	RDCPS-63
原证书编号	CQC23107414173	
原型式试验报告编号	03101-AY0201679-2023-C1	
原型式试验检测机构	山东省产品质量检验研究院	

1. 此变更报告与原型式试验报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原型式试验报告样品描述及说明。