



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC107502-760278  
(任务编号)

产品名称: 软起动机

型号: RDJR6-ZX 15kW、RDJR6-ZX 18.5kW、  
RDJR6-ZX 22kW、RDJR6-ZX 30kW、  
RDJR6-ZX 37kW、RDJR6-ZX 45kW、  
RDJR6-ZX 55kW

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 软起动机 型号: RDJR6-ZX 55kW RDJR6-ZX 15kW 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-12-15 完成日期: 2021-01-28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T14048.6-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDJR6-ZX 15kW、RDJR6-ZX 18.5kW、RDJR6-ZX 22kW、RDJR6-ZX 30kW、 RDJR6-ZX 37kW、RDJR6-ZX 45kW、RDJR6-ZX 55kW, Uimp:6kV, Ui:690V, Ue:AC380V; Ith=Ie:30A (RDJR6-ZX 15kW)、37A (RDJR6-ZX 18.5kW)、 44A (RDJR6-ZX 22kW)、60A (RDJR6-ZX 30kW)、74A (RDJR6-ZX 37kW)、 90A (RDJR6-ZX 45kW)、110A (RDJR6-ZX 55kW); Pe:15kW (RDJR6-ZX 15kW)、18.5kW (RDJR6-ZX 18.5kW)、22kW (RDJR6-ZX 22kW)、30kW (RDJR6-ZX 30kW)、37kW (RDJR6-ZX 37kW)、45kW (RDJR6-ZX 45kW)、 55kW (RDJR6-ZX 55kW), 使用类别:AC-53a; 3P; IP20	
主检:	日期: 2021-01-28
审核:	日期: 2021-02-02
签发:	日期: 2021-02-03
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	

