




160121340326

资质有效期至: 2022. 10. 11



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6635

编号 S/N: (京) 雷检字[2021]第 (L0089) 号

型式试验报告

Type Test Report

样品名称: Sample name:	低压配电系统的电涌保护器
型号规格: Model:	RDU5-B10/420V/1P.2P.3P.4P
受检单位: Applicant:	人民电器集团有限公司
检测类别: Type of test:	型式试验
报告签发日期: Date of issue:	2021 年 02 月 05 日

北京市雷闪防雷设施检测服务中心

Beijing Leishan Testing Service Center of Lightning Protection Facilities



型式试验报告


TYPE TEST REPORT

<p>样品名称: 低压配电系统的电涌保护器 Sample name: 器 型号: RDU5-B10/420V/1P. 2P. 3P. Model: 4P</p> <p>品牌: PEOPLE (Logo):</p> <p>数量: 14 Quantity:</p> <p>收样日期: 2021/01/15 Receiving Date:</p>	<p>申请人: 人民电器集团有限公司 Applicant :</p> <p>申请人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园) Address :</p> <p>制造商: 人民电器集团有限公司 Manufacturer :</p> <p>制造商地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园) Address :</p> <p>生产厂: 人民电器集团有限公司 Production:</p> <p>生产厂地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园) Address :</p>
--	---

试验依据标准: GB/T 18802.1-2011《低压电涌保护器(SPD) 第1部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法》

Standard: Low-voltage surge protective devices - Part 1: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Requirements and tests GB/T 18802.1-2011/IEC 61643-1:2005,MOD

试验结论 **Test conclusion:** 经测试, 该型式产品符合标准要求, 测试合格 **PASS**

检测人: 
Tested by

2021年02月05日

编制人: 
Witnessed by

2021年02月05日

审核人: 
Review by

2021年02月05日

批准人: 
Approved by

2021年02月05日



备注 **Remarks:**

下次监督日期 **the next surveillance test:** 2023年02月04日。

或按声明第7条执行。 **Carry out 7th of Statement**