




160121340326  
资质有效期至:2022.10.11



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6635

编号 S/N: (京)雷检字[2021]第(L0094)号

# 型式试验报告

## Type Test Report

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 样品名称:<br>Sample name:     | 低压配电系统的电涌保护器              |
| 型号规格:<br>Model:           | RDU5-B80/420V/1P.2P.3P.4P |
| 受检单位:<br>Applicant:       | 人民电器集团有限公司                |
| 检测类别:<br>Type of test:    | 型式试验                      |
| 报告签发日期:<br>Date of issue: | 2021年02月05日               |

北京市雷闪防雷设施检测服务中心

Beijing Leishan Testing Service Center of Lightning Protection Facilities





# 型式试验报告






## TYPE TEST REPORT

|  |   |
|--|---|
| <p>样品名称: 低压配电系统的电涌保护器<br/> <b>Sample name:</b> 器<br/>                 型号: RDU5-B80/420V/1P. 2P. 3P.<br/> <b>Model:</b> 4P</p> <p>品牌: <b>PEOPLE</b><br/> <b>(Logo):</b></p> <p>数量: 14<br/> <b>Quantity:</b></p> <p>收样日期: 2021/01/15<br/> <b>Receiving Date:</b></p> | <p>申请人: 人民电器集团有限公司<br/> <b>Applicant :</b></p> <p>申请人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br/> <b>Address :</b></p> <p>制造商: 人民电器集团有限公司<br/> <b>Manufacturer :</b></p> <p>制造商地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br/> <b>Address :</b></p> <p>生产厂: 人民电器集团有限公司<br/> <b>Production:</b></p> <p>生产厂地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br/> <b>Address :</b></p> |
|--|---|

试验依据标准: GB/T 18802.1-2011《低压电涌保护器(SPD) 第1部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法》

**Standard:** Low-voltage surge protective devices - Part 1: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Requirements and tests GB/T 18802.1-2011/IEC 61643-1:2005,MOD

试验结论 **Test conclusion:** 经测试, 该型式产品符合标准要求, 测试合格 **PASS**

|  |  |
|--|--|
| <p>检测人: <br/> <b>Tested by</b></p> <p>2021年02月05日</p> <p>编制人: <br/> <b>Witnessed by</b></p> <p>2021年02月05日</p> <p>审核人: <br/> <b>Review by</b></p> <p>2021年02月05日</p> <p>批准人: <br/> <b>Approved by</b></p> <p>2021年02月05日</p> | <div style="text-align: center;"> <p>(检测专用章)</p>  <p>(Testing Stamp)</p> <p>2021年02月05日</p> </div> |
|--|--|

备注 **Remarks:**

下次监督日期 **the next surveillance test:** 2023年02月04日。

或按声明第7条执行。 **Carry out 7th of Statement**