



210020349109



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1177

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1047159  
(任务编号)

产品名称：直流断路器

型号：RDX6-63/DC

检测机构：山东省产品质量检验研究院  
(国家节能产品质量检验检测中心、  
国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



## 安全型式试验报告

申请编号：V2023CQC107502-1047159 (任务编号) 样品名称：直流断路器 型号规格：RDX6-63/DC 商 标： <b>PEOPLE</b> 样品数量：21 台 样品生产序号：/ 收样日期：2023 年 5 月 8 日 样品来源：送样 抽样通知书编号：/	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准： GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》	
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDX6-63/DC；Ue：DC250V（1P 外形）、DC500V（2P 外形）、DC750V（3P 外形）、DC1000V（4P 外形）；Uimp：6kV；Ui：1000V；In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；过电流脱扣器类型：热磁式；Ics=Icu=6kA；选择性类别：A 类；具有隔离功能；接线方式：1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形（接线图见第 6 页）。	
主检：陈 曦 签名：陈曦 日期：2023-06-16	山东省产品质量检验研究院 2023 年 6 月 16 日
审核：杜红亮 签名：杜红亮 日期：2023-06-16	
签发：苏士清 签名：苏士清 日期：2023-06-16	
备注	示波图编号说明：过载性能、额定运行短路分断能力试验、临界直流负载电流试验—T 图，带电操作性能能力、验证操作性能—S 图，预期波—Y 图。