



报告编号: JJK 03028

沪质监认字:0881号 (2001) 认认(沪)字(A0296)号

检 验 报 告

样品名称 聚氯乙稀绝缘钢带
铠装聚氯乙稀护套电力电缆

型号规格或等级 VV22 0.6/1 kV 3×120+1×70 mm²

受检/ 委托单位 人民电器集团上海有限公司

检 验 类 别 市重点监控



上海市机电产品质量检测中心

检验报告

共 4 页第 1 页

样品名称	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆		检验类别	市重点监控
型号规格和/或等级	VV22 0.6/1 kV 3 × 120+1 × 70mm ²		商标	People
任务来源	沪质技监监(2003)43号			
受检/委托单位名称	人民电器集团上海有限公司			
制造单位名称	人民电器集团上海有限公司			
抽样单编号	0021953	抽取的样本送到日期	2003年10月8日	
抽样日期	2003年10月8日	抽样地点	成品堆场	
受检批生产日期	2003年9月25日	批号或编号	—	
受检批数量	405米	抽取样本数量	2 × 25米	
委托样品数量	—	委托样品收到日期	— 年 — 月 — 日	
检验依据和/或综合判定原则	GB12706.2—91 《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第2部分聚氯乙烯绝缘电力电缆》 《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆产品监督抽查实施细则》			
检验日期	2003年10月9日至		2003年10月15日	
检验结论	<p>该产品本次抽检结果,按照上述检验依据和综合判定原则,判定为合格。</p> 			
受检/委托单位通讯资料	地址	嘉定嘉行公路1515号		
	邮政编码	201808	电话	59558999

批准 周申山
 职务 主任
 日期 2003.10.16

审核 张明
 职务 张明
 日期 2003.10.16

编制或主检 董明
 职务 董明
 日期 2003.10.15

文件编号: JC/BS-C-05-2002

报告编号: JJK 04007



(2001) 质认沪字(AQ236)号



沪质登认字:036)号

检 验 报 告

产品名称: 聚氯乙稀绝缘钢带铠装
聚氯乙稀护套电力电缆

型号规格: VV22-0.6/1kV 3 × 25 + 1 × 16mm²

受检单位: 人民电器集团上海有限公司

检验类别: 市重点监控



上海市机电产品质量检测中心


上海市机电产品质量检测中心

报告编号: JJK 04007

检 验 报 告

(本报告格式由 SBTS 提出)

共 3 页 第 1 页

产品名称	聚氯乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆		型号规格	VV22-0.6/1kV 3 × 25+1 × 16mm ²
			商 标	People
任务来源	沪质技监监 (2003) 43 号		检验类别	市重点监控
受检单位	人民电器集团上海有限公司			
相关单位	-			
抽样日期	2004 年 2 月 17 日	抽样单编号	0021985	
到样日期	2004 年 2 月 17 日	抽样地点	成品堆场	
抽样基数	500 米	产品等级	合格品	
产品数量	30 米 × 2	批号(编号)/生产日期	2004 年 2 月 8 日	
样品状态描述	正常			
检验依据和综合判定规则	GB/T 12706.1-2002 《额定电压 1kV (U ₀ =1.2kV) 到 35kV (U ₀ =40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分: 额定电压 1kV (U ₀ =1.2kV) 和 3kV (U ₀ =3.6kV) 电缆》 《额定电压 1kV (U ₀ =1.2kV) 到 35kV (U ₀ =40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件产品监督抽查实施细则》			
检验日期	2004 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 23 日			
检验结论	该产品本次抽检结果, 按照上述检验依据和综合判定原则, 判定为合格。 			
受检单位 通讯资料	地址	嘉定嘉行公路 1515 号		
	邮编	201808	电话	59558999
备 注	-			

电产品
检验报
专用章

批准 周中

审核 黎明

编制或主检 董明



(2001) 量认沪字(A0236)号



沪质监认字(088)号

检 验 报 告

聚氯乙稀绝缘

样 品 名 称 钢带铠装聚氯乙稀护套电力电缆

型号规格或等级 VV₂₂ 0.6/1kV 3×70+1×35mm²

受检/委托 单位 人民电器集团上海有限公司

检 验 类 别 市重点监控



上海市机电产品质量检测中心

检验报告

共 4 页第 1 页

样品名称	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆		检验类别	市重点监控
型号规格和/或等级	VV ₂₂ -0.6/1kV 3×70+1×35mm ²		商标	EOPLE
任务来源	上海市质量技术监督局			
受检/委托单位名称	人民电器集团上海有限公司			
制造单位名称	人民电器集团上海有限公司			
抽样单编号	0013014	抽取的样本送到日期	2003年4月7日	
抽样日期	2003年4月1日	抽样地点	仓库	
受检批生产日期	2003年3月18日	批号或编号	03A1-018	
受检批数量	438m	抽取样本数量	30m×2	
委托样品数量	—	委托样品收到日期	—	
检验依据和/或综合判定原则	GB12706.2 — 91《额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第 2 部分 聚氯乙烯绝缘电力电缆》 《额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 监督抽查实施细则》			
检验日期	2003年4月7日至2003年4月9日			
检验结论	该产品本次抽检结果,按照上述检验依据和综合判定原则,判定为合格。  (盖章)			
受检/委托单位通讯资料	地址	嘉行公路 1515 号		
	邮政编码	201808	电话	59558999

批准

周仲

职务

主任

日期

2003.4.10

审核

李立明

职务

项目经理

日期

2003.4.10

编制或主检

徐心

职务

主任

日期

2003.4.9



国家电线电缆质量监督检验中心

检 验 报 告

共 4 页 第 1 页

检验编号		CT02-0021-2						
检验类别		委托检验						
试样	名 称	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆						
	型号规格	VV22—0.6/1 3*150+1*70						
委托单位	名 称	人民电器集团上海有限公司			单位编号	20014		
	地 址	上海市北京东路465号物资大厦4F						
	电话号码	021-63606193			邮政编码	200001		
生产单位	名 称	人民电器集团上海有限公司			单位编号	20014-1		
	地 址	上海市嘉行大道888号						
	电话号码	021-59558999			邮政编码	201800		
取样方式	送样	送样人	/	抽 样 人				
到样日期	2002.01.09			抽 样 日 期				
检验依据	<p style="text-align: center;">GB12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆</p>							
检验日期	2002.01.13 至 2002.02.09							
检验结论	符合GB12706.2-1991的标准要求							
备 注								
主 检	职 务	项目工程师	审 核	职 务	主任工程师	批 准	职 务	主 任
	签 名 日 期	向宇龙 2002.2.9		签 名 日 期	万树德 2002.2.9		签 名 日 期	吴新明 2002.2.9

