



(2004)量认(国)字(A0396)号

(2004)国认监认字(093)号

报告编号：CT05-0720-1

Reference No.

单位编号：200114-1

# 检 验 报 告

## Test Report

试 样 名 称

Name of products: 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

型 号

Type: YJV

委 托 单 位

Consigner: 人民电器集团上海有限公司

检 验 类 别

Kind of Test: 委托检验



国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY

SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



# 国家电线电缆质量监督检验中心

(2004)量认(国)字(A0396)号

(2004)国认监认字(09)

## 检 验 报 告

共 5 页 第 1 页

检验编号		CT05-0720-1							
检验类别		委托检验							
试样	名称	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆							
	型号规格	YJV-26/35 1×185 <sup>2</sup>							
委托单位	名称	人民电器集团上海有限公司			单位编号	200114-1			
	地址	上海市嘉定区徐行镇嘉行大道 1515 号							
	电话号码	021-59558999			邮政编码	201800			
生产单位	名称	人民电器集团上海有限公司			单位编号	200114-1			
	地址	上海市嘉定区徐行镇嘉行大道 1515 号							
	电话号码	021-59558999			邮政编码	201800			
取样方式		送样	送样人	/	抽样人	/			
到样日期		2005.06.08			抽样日期	/			
检验依据		GB/T 12706.3-2002 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆							
检验日期		2005.06.15 至 2005.07.12							
检验结论		样品进行了 GB/T 12706.3-2002 标准要求的全部项目检验， 经检验该样品符合 GB/T 12706.3-2002 标准。							
备注		/							
主 检	职务	项目工程师		职务	主任工程师		职务	主任	
	签名日期	朱永华 2005.7.12		审核	万树德 2005.7.12		批准	素子奇 2005-07-12	





(2004)量认(国)字(A0396)号 (2004)国认监认字(093)号

报告编号: CT05-0720-2  
Reference No.  
单位编号: 200114-1

# 检 验 报 告

## Test Report

试 样 名 称  
Name of products: 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

型 号  
Type: YJV

委 托 单 位  
Consigner: 人民电器集团上海有限公司

检 验 类 别  
Kind of Test: 委托检验



国家电线电缆质量监督检验中心  
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY  
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



(2004)量认(国)字(A0396)号 国家电线电缆质量监督检验中心  
**检 验 报 告**

共 5 页 第 1 页

检验编号		CT05-0720-2						
检验类别		委托检验						
试样	名称	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆						
	型号规格	YJV—8.7/10 3×120						
委托单位	名称	人民电器集团上海有限公司			单位编号	200114-1		
	地址	上海市嘉定区徐行镇嘉行大道 1515 号						
	电话号码	021-59558999			邮政编码	201800		
生产单位	名称	人民电器集团上海有限公司			单位编号	200114-1		
	地址	上海市嘉定区徐行镇嘉行大道 1515 号						
	电话号码	021-59558999			邮政编码	201800		
取样方式	送样	送样人	/	抽样人	/			
到样日期	2005.06.08			抽样日期	/			
检验依据	GB/T 12706.2-2002 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆							
检验日期	2005.06.15 至 2005.07.12							
检验结论	样品进行了 GB/T 12706.2-2002 标准要求的全部项目检验， 经检验该样品符合 GB/T 12706.2-2002 标准。 							
备注	/							
主 检	职务	项目工程师	审 核	职务	主任工程师	批 准	职务	主 任
	签名日期	朱永华 2005.7.12		签名日期	万树德 2005.7.12		签名日期	袁子南 2005-07-12





(99)量认(国)字(A0396)号

国质监认字093号

报告编号:CTX03-132-1  
Reference No.

单位编号:200203

# 检 验 报 告

## Test Report

试 样 名 称 \_\_\_\_\_ 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  
Name of products: \_\_\_\_\_

型 号 \_\_\_\_\_ YJV  
Type: \_\_\_\_\_

委 托 单 位 \_\_\_\_\_ 上海市质量技术监督局  
Consigner: \_\_\_\_\_

检 验 类 别 \_\_\_\_\_ 生产许可证抽样检验  
Kind of Test: \_\_\_\_\_



国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY  
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



国家电线电缆质量监督检验中心

检 验 报 告

(99)量认(国)字(A0396)号 国质监认字093号

共 4 页 第 1 页

检验编号		CTX03-132-1						
检验类别		生产许可证抽样检验						
试样	名称	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆						
	型号规格	YJV—0.6/1 3*95						
委托单位	名称	上海市质量技术监督局				单位编号	200203	
	地址	上海市长乐路1227号						
	电话号码	021-64668103				邮政编码	200031	
生产单位	名称	人民电器集团上海有限公司				单位编号	200114-1	
	地址	上海市嘉定区徐行镇嘉行大道1515号						
	电话号码	021-59555555				邮政编码	201800	
取样方式	送样	送样人	/	抽样人	/			
到样日期	2003.07.03			抽样日期	/			
检验依据	<p style="text-align: center;">GB12706.3-1991</p> <p style="text-align: center;">额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆</p> <p style="text-align: center;">第3部分·交联聚乙烯绝缘电力电缆</p>							
检验日期	2003.07.07 至 2003.08.18							
检验结论	符合GB12706.3-1991的标准要求							
备注								
主 检	职 务	项目工程师	审 核	职 务	主任工程师	批 准	职 务	主 任
	签 名	何宇龙		签 名	丁树德		签 名	吴新宇
	日 期	2003.8.27		日 期	2003.8.27		日 期	2003-08-28

