

报告编号
Reference No

CTX07-052-1

检 验 报 告

Test Report

样 品 名 称 Name of sample	铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
样 品 型 号 Type of sample	YJLV32
委 托 单 位 Consigner	上海市工业产品生产许可证办公室
检 验 类 别 Kind of Test	生产许可证抽样检验



国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



国家电线电缆质量监督检验中心

2006000369Z (2006)国认监认字(093)号 检验报告

共 5 页 第 1 页

检验类别		生产许可证抽样检验		报告编号		CTX07-052-1		
样品名称		铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆						
委托单位	名称	上海市工业产品生产许可证办公室						
	地址	上海市长乐路1227号						
	电话号码	021-54040103	邮政编码	200031	单位编号	200203-1		
生产单位	名称	人民电器集团上海有限公司						
	地址	上海市嘉定区嘉行大道1515号						
	电话号码	021-59555555	邮政编码	201808	单位编号	200114-1		
样品描述	型号规格	YJLV32—8.7/15kV 3×185						
	接收状态	正常		来样方式	抽样			
	抽样人	周申玉、王振国、张文礼		联系人	/			
	抽样日期	2007年9月3日		收样日期	2007年9月7日			
检验日期	2007年9月11日 至 2007年10月12日							
检验依据	GB/T 12706.2-2002 额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV (Um=7.2kV) 到30kV (Um=36kV) 电缆							
检验结论	符合GB/T 12706.2-2002的标准要求。							
备注	/							
主检	职务	项目工程师	审核	职务	主任工程师	批准	职务	主任
	签名	朱尔华		签名	王申		签名	吴奇峰
	日期	2007.10.15		日期	2007.10.15		日期	2007-10-15

