



2006100001Z



(2006) 国认监验字 (10) 号

检测
CNAS L1000

检 验 报 告

Test Report

No. (2007)SJFDX-JC0010G

产 品 名 称 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻
Product Name 燃C类电力电缆

受 检 单 位
Unit being tested

生 产 单 位
Manufacturer 人民电器集团上海有限公司

委 托 单 位
Entrusting Unit 国家质量监督检验检疫总局

检 验 类 别
Test kind 国家监督专项抽查



江苏省产品质量监督检验研究院

Jiangsu Provincial Supervising & Testing Research Institute for Products Quality

江苏省产品质量监督检验研究院

检 验 报 告

Test Report

(2007)SJFDX-JC0010G

共 3 页 第 1 页

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 产品名称 Product Name | 交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | | 规格型号 Specifications | ZR-YJV22-0.6/1 3×70+1×35 | |
| 受检单位名称\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel. | // | | | | |
| 委托单位名称\电话 Entrusting Unit\ Tel. | 国家质量监督检验检疫总局 | | | | |
| 生产单位名称\电话 Manufacturer\ Tel. | 人民电器集团上海有限公司\021-59558937 | | | | |
| 样本数量\抽样基数 Sample Quantity \Sample Batch | 30米 \1500米 | | 样品\抽样单编号 Numbered samples \sampling list | (2007)SJFDX-JC0010G | |
| 抽样人员 Sampling staff | 吴建军 张智勇 | | 检查封样人员 Checking and sealing samples | 鲍振宇 | |
| 检测日期 Test Date | 2007-06-04~2007-07-03 | | 生产日期\批号 Producing Date\Batch No. | 2007-03-25 | |
| 商 标 Brand | 人民 | 检验类别 Test Kind | 国家监督专项抽查 | 任务来源 Task from | 国家质量监督检验检疫总局 (2007)国监任字第02094号 |
| 样品等级 Grade | 合格 | 样品状态 Sample Description | 完好 | 封样状态 Sealing state | 封条完好 |
| 抽样日期 Sampling Date | 2007-5-25 | 样品到达日期 Samples arrival date | 2007-05-28 | 抽样地点 Sampling Location | 成品库 |
| 检验依据 Test Standard(s) | GB/T 19666-2005 《阻燃和耐火电线电缆通则》 GB/T 12706.1-2002 《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和3kV (Um=3.6kV) 电缆》 | | | | |
| 检验结论 Test Conclusion | 经抽样检验，所检项目符合GB/T 19666-2005标准和GB/T 12706.1-2002标准，检验合格。 | | | | |
| 备 注 Note | 人民电器集团有限公司所出品的电线电缆为公司全资子公司“人民电器集团上海有限公司”所生产。产品型号执行合同编号：2007040017《人民电器集团上海有限公司购销合同》的规定。本报告是对报告编号为(2007)SJFDX-JC0010检验报告的更改，报告编号为(2002)SJFDX-JC0010检验报告声明作废。 | | | | |

签发日期

Signature date

2007年7月10日

Y M D

审批：
Approval

季红

职务：
Position

主任检验员

校核：
Proofreader

陈玉明

职务：
Position

检验员

主检：
Major tester

鲍振宇

职务：
Position

主任检验员