



2006090152Z



(2006)国认监检字(03)号

检测
CNAS L0128

检 验 报 告

Test Report

检验报告编号： J07054S60221

产品名称： 塑料绝缘电线

型号规格： 227IEC01 (BV) 2.5 mm²

受检单位： 人民电器集团上海有限公司

委托单位： 上海市质量技术监督局

检验类别： 市监督抽查




上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

检验报告

(本报告格式由SBTS提出)

报告编号: J07054S60221

共 2 页 第 1 页

产品名称	塑料绝缘电线		型号规格	227IEC01(BV) 2.5mm ²
			商 标	people
任务来源	上海市质量技术监督局		检验类别	市监督抽查
受检单位	人民电器集团上海有限公司			
相关单位	人民电器集团上海有限公司			
抽样日期	2007.6.1	抽样单编号	0081663	
到样日期	2007.6.1	抽样地点	合格品存放处	
抽样基数	20km	出厂等级	合格品	
样品数量	1圈(100米)	批号(编号) /生产日期	2007.5.30	
样品状态描述	完好			
供货方	/			
检验依据和 综合判定规则	GB5023.3-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分: 固定布线用无护套电缆 二〇〇七年二季度上海市电线电缆监督抽查实施细则			
检验日期	2007年6月4日至2007年6月5日			
检验结论	按照上述检验依据和综合判定规则, 经检验, 本次产品抽查判定为合格。详见本报告检验结果汇总页。 <div style="text-align: right;">  (检验报告专用章) 签发日期: 2007年6月6日 </div>			
受检单位 通讯资料	地址	嘉定区嘉行公路1515号		
	邮编	201808	电话	59558999
备 注	/			

批准:

胡申

审核:

李剑

编制:

沈月娟

SQI/YW-JL/BG-01