



国家电线电缆质量监督检验中心

检 验 报 告

2006000369Z (2006)国认监认字(093)号

共 5 页 第 1 页

检验类别		生产许可证抽样检验		报告编号	CTX07-052-3		
样品名称		铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆					
委托单位	名称	上海市工业产品生产许可证办公室					
	地址	上海市长乐路1227号					
	电话号码	021-54040103	邮政编码	200031	单位编号	200203-1	
生产单位	名称	人民电器集团上海有限公司					
	地址	上海市嘉定区嘉行大道1515号					
	电话号码	021-59555555	邮政编码	201808	单位编号	200114-1	
样品描述	型号规格	YJV—26/35kV 1×630					
	接收状态	正常		来样方式	抽样		
	抽样人	周申玉、王振国、张文礼		联系人	/		
	抽样日期	2007年9月3日		收样日期	2007年9月7日		
检验日期		2007年9月11日 至 2007年10月12日					
检验依据		GB/T 12706.3-2002 额定电压1kV(U _m =1.2kV)到35kV(U _m =40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(U _m =40.5kV)电缆					
检验结论		符合GB/T 12706.3-2002的标准要求。					
备注		/					
主检	职务	项目工程师	审核	职务	主任工程师	职务	主任
	签名	朱永华		签名	王申	签名	吴利军
	日期	2007.10.15		日期	2007.10.15	日期	2007.10.15

