

产品监试证明

2009年8月20日至9月10日,江西人民输变电股份有限公司委托本院就下述变压器产品进行现场监试:

产品名称:	整流变压器	
产品型号:	ZHSTB-125000/220	
出厂序号:	09Z0001-1	
移相电角:	+4.285°	
额定容量:	125000	KVA
额定电压:	220 / 1.134~0.560~0.0545	kV
额定电流:	328.3~162.3~15.8 / 2×31844	A
相数:	3	相
冷却方式:	ONAN	
额定频率:	50	Hz
使用条件:	半户外	

变压器监试项目经检验符合现行国家标准 GB1094.1~2-1996、GB1094.3-2003、GB1094.4-2005、GB/T18494.1-2001 规定的技术要求,监试结果合格。

监试项目及结果参见附页。

监试单位(盖章):

2009年12月1日