



# CSST Ex 矿用合格证

证号：SHExC18.0943

生产单位：人民电器集团上海有限公司

产品型号：GKG-1250/10(6)

产品名称：矿用一般型高压开关柜

标志：KY

主要技术参数：额定电压：10(6)kV      额定电流：1250A

额定短路开断电流：31.5kA      防护等级：IP43

检验报告编号：18021903

说明事项：1. 适用于煤矿井下无瓦斯、煤尘爆炸危险的硐室或控制室等场所，及其它工业部门的类似场所。

2. 断路器型号：VS1-12P/1250-31.5

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：  
GB/T12173-2008《矿用一般型电气设备》

特发此证

批准：

发证日期：2018年9月20日

有效期至：2023年9月19日

煤炭工业上海电气防爆检验站

